

## 変更理由書

(発注担当課：西貝塚環境センター)

1 工 事 名 : 工場棟 4 階空調機更新工事

2 工事場所 : 上尾市西貝塚環境センター

3 工 種 : 管工事  
(建設業法上の29分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 1 2 月 5 日から 令和 6 年 3 月 3 1 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	7,260,000円	7,062,000円
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・冷媒用被覆銅管(19.05mm20mm保温) 21m</li> <li>・ラッキング (ガルバ) No.6 21m</li> <li>・同上管接手・接合材 1式</li> <li>・金属製可とう電線管(38mm被覆なし) 3m</li> <li>・負圧除塵機 1台</li> <li>・発生材処分費(Con殻アスベスト含む)1式</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・冷媒用被覆銅管(19.05mm20mm保温) 0m</li> <li>・ラッキング (ガルバ) 0m</li> <li>・同上管接手・接合材 0式</li> <li>・金属製可とう電線管(38mm被覆なし) 0m</li> <li>・負圧除塵機 0台</li> <li>・発生材処分費(Con殻アスベスト含む)0式(新規)</li> <li>・木台 2個</li> <li>・木台用転倒防止金具 2セット</li> <li>・ラッキング (ガルバ) NO.8 21m</li> <li>・同上管接手・接合材 1式</li> <li>・取付接続費 21m</li> <li>・冷媒用被覆銅管(25.4mm20mm保温) 21m</li> <li>・金属製可とう電線管(38mmビニル被覆)3m</li> </ul>

## 5 変更理由

契約締結後に判明した次の内容について変更契約を行う。

- ・室内機ドレン配管が下部にあるため壁からの離隔を確保し勾配を考量すると床面に近く施工・補修が困難となるため、木台を追加した。
- ・冷媒用被覆銅管は当初設計ではサイズが合わないことが判明したため変更し、合わせてラッキングサイズも変更した。
- ・取り回しを最適化した結果、屋内ではなく屋外に使用するため金属製可とう電線管（被覆あり）と変更した。
- ・アスベスト含有調査の結果、未検出であったため負圧除塵機及び処分費が不要となった。