

変更理由書

(発注担当課：西貝塚環境センター)

- 1 工 事 名 : 上尾市健康プラザわくわくランド空調機更新工事
- 2 工事場所 : 上尾市健康プラザわくわくランド
- 3 工 種 : 管工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年 7月 5日から 令和5年12月22日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 (税 込)	10,674,400円	10,848,200円
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・天井下地撤去 16㎡ ・天井合板ボード撤去 16㎡ ・天井復旧(石膏ボード9.5mm) 16㎡ ・天井復旧(石膏ボード12.5mm) 16㎡ ・照明器具撤去(ダウンライトφ150再利用) 4個 ・照明器具再取付 4個 ・天井塗装(AEP) 16㎡ 	<ul style="list-style-type: none"> ・天井下地撤去 22.5㎡ ・天井合板ボード撤去 22.5㎡ ・天井復旧(石膏ボード9.5mm) 22.5㎡ ・天井復旧(石膏ボード12.5mm) 22.5㎡ ・照明器具撤去(ダウンライトφ150再利用) 5個 ・照明器具再取付 5個 ・天井塗装(AEP) 22.5㎡ ・(新規)アネモ撤去 1個 ・(新規)アネモ再取付 1個 ・(新規)天井野縁設置 130m

5 変更理由

契約締結後に既設室内機を取外し調査したところ、室内機本体に接続されている付属機器(フィルター等)も取外す必要があり、照明器具とアネモが付属機器と接しているため施工時に支障となることが判明した。このことから照明器具とアネモの撤去・再取付費用について増額する。