

## 変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 5-4 公共老丁目(補) 污水管渠築造工事

2 工事場所 : 上尾市老丁目南地内

3 工 種 : 土木一式  
(建設業法上の29分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 1 0 月 6 日から 令和 6 年 3 月 1 日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契約金額 (税込)	3 6 , 3 3 7 , 4 0 0 円	3 6 , 5 1 0 , 1 0 0 円
工 事 概 要	工事延長 L=345.7m 污水管布設工 (リブ付硬質塩化ビニル管 φ200mm) 336.7m 取付管工 14箇所	工事延長 L=345.6m 污水管布設工 (リブ付硬質塩化ビニル管 φ200mm) 336.6m 取付管工 15箇所  [新規] 施工合理化調査費 1式

## 5 変更理由

- ・契約締結後に実施した試掘調査により、人孔 No.129-2 について、既設ボックスカルバートとの離隔が十分に確保できないことが判明したため、人孔位置を変更し工事延長を変更する。  
(工事延長：-0.1m 污水管布設工(リブ付硬質塩化ビニル管 φ200mm)：-0.1m)
  - ・当初別路線からの接続を見込んでいた地権者が本工事路線からの接続を希望したため、取付管数を増工する。(取付管工：+1 箇所)
  - ・当該工事が国土交通省の下水道工事施工合理化調査の対象となったため、指定された調査費用を計上する。([新規] 施工合理化調査費 1 式)
- 以上により、増額変更する。