

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 5－4 公共小敷谷（補）污水管渠築造工事

2 工事場所 : 上尾市大字小敷谷地内

3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 1 0 月 6 日から 令和 6 年 1 月 1 9 日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	1 2 , 4 6 0 , 8 0 0 円	1 2 , 0 0 1 , 0 0 0 円
工 事 概 要	組立楕円マンホール 1基 組立塩ビマンホール 1基 水替工 1式 試掘工 2箇所	組立楕円マンホール 0基 組立塩ビマンホール 2基 水替工 0式 試掘工 3箇所

5 変更理由

- ・工事請負契約締結後の現地調査時に、近接する水道管が管理図と異なる位置に埋設されている可能性があることが判明したため、試掘箇所を追加する。
(試掘工 +1 箇所)
- ・工事請負契約締結後の試掘調査の結果、No.229-2 組立楕円マンホールの設置位置に水道管 (φ 300) が近接しており、設置スペースの確保が困難であることから、組立塩ビマンホールに変更する。また、人孔種類の変更に伴い、管底高を変更する。
(組立楕円マンホール -1 基、組立塩ビマンホール+1 基)
- ・管路掘削時に、湧水が確認されなかったため、水替工を減工する。
(水替工 廃止)

上記により、減額変更とする。