

## 変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 5-2 公共 (補) マンホールトイレ設置工事

2 工事場所 : 上尾市立東中学校

3 工 種 : 土木一式  
(建設業法上の29分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 6 月 1 日から 令和 5 年 9 月 2 9 日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契約金額 (税込)	22,378,400円	23,273,800円
工 事 概 要	外ねじ式バルブ10K 2基 As舗装版切断 232.3m As舗装版破碎 103.2m <sup>2</sup> 表層 (再生密粒度As) 95.7m <sup>2</sup>	外ねじ式バルブ10K 0基 As舗装版切断 297.2m As舗装版破碎 285.6m <sup>2</sup> 表層 (再生密粒度As) 0m <sup>2</sup> [新規] 内ねじ式バルブ7.5K 2基 表層 (ポーラスAs) 278.1m <sup>2</sup>

## 5 変更理由

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。

- ・プール排水部改良工において、当初既存設備と同じ 10K での設計仕様となっていたが、納期が長く夏休み期間中に工事が終わらない可能性があるため、納期の短い 7.5K 仕様部材の使用について、現地の使用状況や設計圧力の検証、施設管理者との協議の結果、問題ないと判断したことから、部材の仕様を変更する。

(外ねじ式バルブ 10K -2 基、[新規] 内ねじ式バルブ 7.5K +2 基)

- ・校内舗装復旧について、学校管理者より水たまり解消の要望があり、排水勾配を確保するため施工範囲を拡大、また舗装材料を排水性舗装材ポーラスアスファルトに変更する。

(As 舗装版切断 +64.9m、As 舗装版破碎 +182.4 m<sup>2</sup>、  
表層 (再生密粒度 As) -95.7 m<sup>2</sup>、[新規] 表層 (ポーラス As) +278.1 m<sup>2</sup>)

以上の結果、増額変更とする。