

## 市内小中学校校舎耐用年数一覧（延床面積100㎡以上）

※1 RC：鉄筋コンクリート造  
SRC：鉄骨鉄筋コンクリート造  
S：鉄骨造

※2  は、当該学校で最初に耐用年数を迎える棟

※3 構造種別「RC」「RC+S」の×は、コンクリートの中  
性化進行深度が30mmを超えるため。  
構造種別「S」の×は、上尾市として延命利用しない  
方針のため。

上尾中学校	構造種別 ※1	建築年	耐用年数	延命可否 ※3
管理・南校舎	RC	2015	2075	－
北校舎西	RC	1966	2026	×
北校舎東	RC	1981	2041	○
体育館	S	2015	2070	×
プール・格技場	RC	2016	2076	－
給食室	RC	2015	2075	－

東中学校	構造種別	建築年	耐用年数	延命可否
管理・南校舎	RC	1975	2035	○
北校舎	RC	1980	2040	○
東校舎	RC	1975	2035	○
金工木工特別教室	S	1975	2030	×
体育館	RC+S	1975	2030	○
格技場	S	1991	2046	×
給食室	RC	1975	2035	○
プール（付属屋、プール槽）				

上尾小学校	構造種別	建築年	耐用年数	延命可否
管理・特別教室	RC	1977	2037	○
北校舎	RC	1968	2028	○
南校舎	RC	1971	2031	○
体育館	RC+S	1970	2025	○
給食室	RC	1973	2033	○
プール（付属屋、プール槽）				

中央小学校	構造種別	建築年	耐用年数	延命可否
管理・南校舎	RC	2013	2073	－
北校舎	RC	1966	2026	○
東校舎	RC	1972	2032	○
体育館	RC+S	1974	2029	○
給食室	RC	1984	2044	○
プール（付属屋、プール槽）				

東町小学校		構造種別	建築年	耐用年数	延命可否
管理・中央校舎①		RC	1976	2036	○
管理・中央校舎②		RC	1976	2036	○
東校舎		プレハブ	2000	2045	×
体育館		RC+S	1976	2031	○
給食室		RC	1976	2036	○
プール（付属屋、プール槽）					

東小学校		構造種別	建築年	耐用年数	延命可否
管理・南校舎		RC	1969	2029	○
北校舎		RC	1974	2034	×
体育館		RC+S	1975	2030	○
給食室		RC	1969	2029	○
プール（付属屋、プール槽）					

富士見小学校		構造種別	建築年	耐用年数	延命可否
管理・南校舎		RC	2011	2071	－
北校舎		RC	2011	2071	－
図書メディア		S	2011	2066	×
プール体育館		SRC	2011	2071	－
給食室		RC	2011	2071	－

太平中学校		構造種別	建築年	耐用年数	延命可否
管理・南校舎東		RC	1969	2029	×
北校舎		RC	1974	2034	○
南校舎西		RC	1981	2041	○
体育館		RC+S	1970	2025	×
格技場		S	1988	2043	×
給食室		RC	1992	2052	○
渡り廊下		RC	1974	2034	○
プール（付属屋、プール槽）					

平方東小学		構造種別	建築年	耐用年数	延命可否
管理・南校舎		RC	1974	2034	○
北校舎西		RC	1974	2034	○
北校舎東		RC	1975	2035	○
特別教室・体育館		RC+S	1974	2029	○
給食室		RC	1975	2035	×
プール（付属屋、プール槽）					

平方北小学校		構造種別	建築年	耐用年数	延命可否
管理・南校舎		RC	1976	2036	○
北校舎		RC	1976	2036	○
体育館		RC+S	1976	2031	○
給食室		RC	1976	2036	○
プール（付属屋、プール槽）					

平方小学校		構造種別	建築年	耐用年数	延命可否
管理・南校舎		RC	1969	2029	×
北校舎		RC	1977	2037	○
体育館		RC+S	1976	2031	○
給食室		RC	1969	2029	×
プール（付属屋、プール槽）					

原市中学校		構造種別	建築年	耐用年数	延命可否
管理・中央校舎西		RC	1978	2038	○
中央校舎東		RC	1966	2026	○
南校舎特別教室		RC	1973	2033	○
金工木工特別教室		S	1973	2028	×
美術特別教室		S	1991	2046	×
体育館		RC+S	1971	2026	×
格技場		S	1988	2043	×
給食室		RC	1978	2038	○
プール・管理室（付属屋171m2）		S	1983	2038	×

原市小学校		構造種別	建築年	耐用年数	延命可否
南校舎・管理・体育館①		RC	1972	2032	×
南校舎・管理・体育館②		RC+S	1976	2031	○
北校舎		RC	1971	2031	×
給食室		RC	1976	2036	○
プール（付属屋、プール槽）					

瓦葺中学校		構造種別	建築年	耐用年数	延命可否
管理・中央校舎		RC	1976	2036	○
金工木工特別教室		S	1976	2031	×
美術特別教室		プレハブ	1992	2037	×
体育館		RC+S	1976	2031	×
格技場		S	1990	2045	×
給食室		RC	1976	2036	○
プール（付属屋、プール槽）					

尾山台小学校		構造種別	建築年	耐用年数	延命可否
管理・北校舎	RC	1966	2026	○	
南校舎	RC	1969	2029	○	
体育館	RC+S	1974	2029	×	
給食室	RC	1966	2026	○	
プール（付属屋、プール槽）					

原市南小学校		構造種別	建築年	耐用年数	延命可否
管理・体育館	RC+S	1974	2029	×	
L型校舎	RC	1974	2034	×	
給食室	RC	1974	2034	×	
プール（付属屋、プール槽）					

瓦葺小学校		構造種別	建築年	耐用年数	延命可否
管理・特別教室・体育館	RC+S	1975	2030	○	
北校舎	RC	1975	2035	×	
給食室	RC	1975	2035	○	
プール（付属屋、プール槽）					

大石中学校		構造種別	建築年	耐用年数	延命可否
管理・中央校舎東	RC	1968	2028	○	
中央校舎西	RC	1973	2033	○	
北校舎特別教室	RC	1981	2041	○	
南校舎	S	1998	2053	×	
体育館	RC+S	1971	2026	○	
格技場	S	1992	2047	×	
部室	S	1990	2045	×	
給食室	RC	1992	2052	×	
プール（付属屋、プール槽）					

大石南中学校		構造種別	建築年	耐用年数	延命可否
管理・北校舎	RC	1976	2036	○	
南校舎東	RC	1977	2037	○	
南校舎西	RC	1981	2041	○	
東校舎	RC	1976	2036	○	
体育館	RC+S	1976	2031	○	
格技場	S	1990	2045	×	
給食室	RC	1976	2036	○	
プール（付属屋、プール槽）					

大石南小学校		構造種別	建築年	耐用年数	延命可否
管理・特別教室・体育館	RC+S	1973	2028	○	
北校舎	RC	1973	2033	×	
南校舎	RC	1973	2033	×	
給食室	RC	1973	2033	○	
プール（付属屋、プール槽）					

大石小学校		構造種別	建築年	耐用年数	延命可否
管理・南校舎	RC	1969	2029	○	
北校舎	RC	1971	2031	○	
体育館	RC+S	1975	2030	○	
給食室	RC	1999	2059	×	
プール（付属屋、プール槽）					

大石北小学校		構造種別	建築年	耐用年数	延命可否
管理・中央校舎	RC	1977	2037	○	
北校舎	RC	1977	2037	○	
西校舎	RC	1989	2049	○	
東校舎	プレハブ	1998	2043	×	
体育館	RC+S	1978	2033	○	
給食室	RC	1978	2038	○	
プール（付属屋、プール槽）					

上平中学校		構造種別	建築年	耐用年数	延命可否
管理・南校舎東	RC	1977	2037	○	
北校舎西	RC	1964	2024	○	
北校舎東	RC	1972	2032	×	
南校舎西	RC	1980	2040	○	
体育館	RC+S	1968	2023	×	
格技場	S	1990	2045	×	
給食室	RC	1977	2037	○	
プール（付属屋、プール槽）					

上平小学校		構造種別	建築年	耐用年数	延命可否
管理・南校舎	RC	1979	2039	○	
北校舎	RC	1965	2025	○	
体育館	RC+S	1975	2030	○	
給食室	RC	1979	2039	○	
中央校舎便所	RC	1979	2039	○	
プール（付属屋、プール槽）					

上平北小学校		構造種別	建築年	耐用年数	延命可否
管理・中央校舎		RC	1978	2038	○
体育館		RC+S	1978	2033	○
給食室		RC	1978	2038	○
プール（付属屋、プール槽）					

芝川小学校		構造種別	建築年	耐用年数	延命可否
管理・特別教室		RC	1975	2035	×
中央校舎		RC	1975	2035	×
北校舎		RC	1975	2035	×
南校舎		RC	1975	2035	×
特別教室・体育館		RC+S	1975	2030	○
給食室		RC	1975	2035	×
プール（付属屋、プール槽）					

西中学校		構造種別	建築年	耐用年数	延命可否
管理・北校舎		RC	1971	2031	○
南校舎		RC	1973	2033	○
金工木工特別教室		S	1971	2026	×
体育館		RC+S	1972	2027	×
格技場		S	1992	2047	×
給食室		RC	1975	2035	○
プール・付属屋（付属屋105m2）		RC	1974	2034	×

南中学校		構造種別	建築年	耐用年数	延命可否
管理・中央校舎		RC	1978	2038	○
体育館		RC+S	1978	2033	○
格技場		S	1990	2045	×
給食室		RC	1988	2048	○
プール（付属屋、プール槽）					

大谷中学校		構造種別	建築年	耐用年数	延命可否
管理・校舎		RC	1984	2044	○
プール・体育館		RC	1984	2044	○
格技場		S	1991	2046	×
部室		RC	1984	2044	○
給食室		RC	1984	2044	○

西小学校		構造種別	建築年	耐用年数	延命可否
管理・特別教室		RC	1975	2035	○
南校舎		RC	1975	2035	○
体育館		RC+S	1975	2030	○
給食室		RC	1975	2035	○
プール（付属屋、プール槽）					

今泉小学校		構造種別	建築年	耐用年数	延命可否
管理・特別教室		RC	1975	2035	○
南校舎		RC	1975	2035	○
体育館		RC+S	1975	2030	○
給食室		RC	1975	2035	○
プール（付属屋、プール槽）					

鴨川小学校		構造種別	建築年	耐用年数	延命可否
管理・体育館		RC+S	1974	2029	○
北校舎		RC	1984	2044	○
南校舎		RC	1974	2034	×
給食室		RC	1974	2034	○
プール（付属屋、プール槽）					

大谷小学校		構造種別	建築年	耐用年数	延命可否
管理・中央校舎		RC	1978	2038	○
北校舎		RC	1972	2032	○
東校舎		プレハブ	2002	2047	×
東校舎		プレハブ	2002	2047	×
体育館		RC+S	1976	2031	○
給食室		RC	1978	2038	○
プール（付属屋、プール槽）					