

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 4-5舗装本復旧工事
- 2 工事場所: 上尾市大字瓦葺地内(市道2046号線、外2路線)
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年6月30日 から 令和4年9月30日 まで	_____ から _____ まで
契 約 金 額 (税 込 み)	4,796,000 円	5,236,000 円
工 事 概 要	舗装版破碎工 185.0 m ² 不陸整正工 185.0 m ² 表層工 185.0 m ² _____	舗装版破碎工 196 m ² 不陸整正工 196 m ² 表層工 196 m ² 仕切弁工 1 式

5 変更理由

工事契約後に近隣公共施設より振動の相談を受け、調査したところ仕切弁筐が古かったことが原因と考えられ仕切弁筐の交換を含め、舗装範囲を増加することとなり、変更するものです。