

変更理由書

(発注担当課：水道施設課)

- 1 工 事 名 : 配補令4-4（上野）配水補助管布設工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字上野地内
- 3 工 種 : 管
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 1 1 月 1 日から 令和 5 年 2 月 1 7 日まで	_____ から _____ まで
契 約 金 額 (税 込)	6, 578, 000 円	6, 629, 700 円
工 事 概 要	既設管接続工 舗装道 1.2㎡ Φ50 1箇所 分水工〈タイプ1〉 舗装道 1.2㎡ Φ75～Φ150×Φ50 1箇所 給水管横断工〈タイプ1〉 HIVPΦ25 管側 管宅地 5箇所 給水管横断工〈タイプ6〉 HIVPΦ25 道路内接続 2箇所 閉栓工〈既設分水栓接続(切替)〉 舗装道 0.8㎡ Φ50 1箇所	(廃止) 既設管接続工 舗装道 1.2㎡ Φ50 0箇所 分水工〈タイプ1〉 舗装道 1.2㎡ Φ75～Φ150×Φ50 2箇所 給水管横断工〈タイプ1〉 HIVPΦ25 管側 管宅地 4箇所 給水管横断工〈タイプ6〉 HIVPΦ25 道路内接続 3箇所 (廃止)閉栓工〈既設分水栓接続(切替)〉 舗装道 0.8㎡ Φ50 0箇所 (新規) 閉栓工〈タイプ1〉 舗装道 0.8㎡ Φ50

5 変更理由

<p>当初設計では既設の割T字分水栓を使用する計画であったが、試掘をした際にバルブが効かないことが判明したことから、既設の割T字分水栓は使用せず閉栓し、新規で分水する。</p> <p>④宅において、当初では「宅地内乙止水栓筐設置」の計画であったが、宅内を掘削した際に他の占用物があり、また、設置場所も確保できないことから、「道路接続」へ変更する。</p> <p>以上、2点を変更する。</p>
--