

上尾市西貝塚環境センター 維持管理記録書 (令和6年8月分)

| | | |
|---------|------|----------|
| 処分した廃棄物 | 種類 | 数量 (t) |
| | 可燃ごみ | 4,433.66 |

| 項目 | | 測定を行った位置 | 結果の得られた年月日 (稼働時常時測定) | 測定の結果 (平均値) |
|-----------------------|-----|----------|-------------------------|----------------|
| 燃焼室中の燃焼ガスの温度 (°C) | 1号炉 | 燃焼室 | 令和6年8月31日 | 977 |
| | 2号炉 | | 令和6年8月31日 | 942 |
| | 3号炉 | | 令和6年8月31日 | 958 |
| 集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (°C) | 1号炉 | 集じん器入口 | 令和6年8月31日 | 170 |
| | 2号炉 | | 令和6年8月31日 | 170 |
| | 3号炉 | | 令和6年8月31日 | 170 |
| 排ガス中の一酸化炭素の濃度 (ppm) | 1号炉 | 煙突入口 | 令和6年8月31日 | 5 |
| | 2号炉 | | 令和6年8月31日 | 4 |
| | 3号炉 | | 令和6年8月31日 | 7 |

| 項目 | 実施箇所 | 除去を行った年月日 | |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------|
| 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日 | 1号炉 | 冷却設備 | 稼働時常時機械除去 |
| | 2号炉 | | 稼働時常時機械除去 |
| | 3号炉 | | 稼働時常時機械除去 |
| | 1号炉 | 排ガス処理設備 | 稼働時常時機械除去 |
| | 2号炉 | | 稼働時常時機械除去 |
| | 3号炉 | | 稼働時常時機械除去 |

排ガス中のダイオキシン類の濃度 (1回/年以上)

| 項目 | 採取した位置 | 採取した年月日 | 結果の得られた年月日 | 測定の結果 |
|--------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|
| ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N) | 1号炉 | / | / | / |
| | 2号炉 | / | / | / |
| | 3号炉 | 煙突部 測定孔 | 令和6年8月19日 | 令和6年10月1日 |

排ガス中のばい煙濃度 (1回/6ヶ月以上)

| 項目 | 採取した位置 | 採取した年月日 | 結果の得られた年月日 | 測定の結果 | |
|----------------------------|--------|-------------|------------|-----------|----------|
| 硫黄酸化物 (Nm ³ /h) | 1号炉 | 煙突 (計測孔) | 令和6年8月5日 | 令和6年8月29日 | 0.099 |
| ばいじん (g/Nm ³) | | | | | <0.00074 |
| 塩化水素 (mg/Nm ³) | | | | | 13 |
| 窒素酸化物 (ppm) | | | | | 51 |
| 硫黄酸化物 (Nm ³ /h) | 2号炉 | 煙突 (計測孔) | 令和6年8月6日 | 令和6年8月29日 | 0.036 |
| ばいじん (g/Nm ³) | | | | | <0.00080 |
| 塩化水素 (mg/Nm ³) | | | | | 6.6 |
| 窒素酸化物 (ppm) | | | | | 32 |
| 硫黄酸化物 (Nm ³ /h) | 3号炉 | / | / | / | / |
| ばいじん (g/Nm ³) | | | | | / |
| 塩化水素 (mg/Nm ³) | | | | | / |
| 窒素酸化物 (ppm) | | | | | / |